

株式会社ビルド・アトリエ 御中

試験成績表

工事名

製品名 万台丸GT



株式会社 赤羽コンクリート

愛知県瀬戸市穴田町983番地
〒469-0003 電話(0561) 48-2521番





万台丸GT耐圧試験表

株式会社赤羽コンクリート
愛知県瀬戸市穴田町983番地
TEL:0561-48-2521
FAX:0561-48-2061

試験日:平成24年4月16日

試験方法:



規格値: 5kN

規格値において異常なし

100.3kNにおいて、ふた部にひび割れ発生

工場長	課長